



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Московской области  
117432, г.Москва, ул. Обручева д.46

Отдел надзорной деятельности по Одинцовскому району УНД

ГУ МЧС России по Московской области  
143000, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 2 тел/факс 593-12-43,  
e-mail: [01odintsovo@mail.ru](mailto:01odintsovo@mail.ru)

Предписание № 270 / 11 / 127-2  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Успенской  
средней общеобразовательной школе, в лице законного представителя юридического  
лица – директора Бакановой Татьяне Ивановне

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Одинцовского района по пожарному надзору, начальника отдела НД по Одинцовскому району полковника внутренней службы Сторожука В.А. №270 от «12» августа 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 00 мин. «13» сентября 2019 г. проведена начальником отделения отдела НД по Одинцовскому району – государственным инспектором Одинцовского района по пожарному надзору майором внутренней службы Семункиным Александром Васильевичем, внеплановая выездная проверка МБОУ Успенской СОШ, по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Успенское, 50А, совместно с директором Бакановой Татьяной Ивановной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований ПБ	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	запасной эвакуационный выход из помещения столовой не оборудован табло «ВЫХОД»	ст.4, ст.6 ФЗ-123; п. 5.3 СП 3.13130.2009; п. 33, 43 Правил противопожарного режима в РФ	январь 2020 года	
2	в правой части здания (глядя на фасад здания), высота	ст.4, ст.6 ФЗ-123; п. 4.25 СП 1.13130.2009; п. 6.16	январь 2020	

эвакуационного выхода в свету составляет не менее 1,9 м.	СНиП 21-01-97*	года	
--	----------------	------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Начальник отделения отдела НД –  
Государственный инспектор  
Одинцовского района по пожарному надзору  
Семункин Александр Васильевич**

«13» сентября 2019 г.

**Предписание для исполнения получил:**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«13» сентября 2019 г.



(подпись)

**Директор Баканова Т.И.**

(должность, фамилия, инициалы)